



Città di Randazzo

V Settore

LL.PP – Urbanistica – Protezione Civile

Ufficio Lavori Pubblici

ORDINANZA N. 4 DEL 29 LUG 2021

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino fognatura in Via G. Basile incrocio Via Dei Gullotto.

Ditta ED.MO.TER di Russo Eleonora – Via Quasimodo Randazzo

IL CAPO SETTORE

Su segnalazione di utenti si è riscontrata la fuoriuscita di liquami dai pozzetti di complessi immobiliari di via Gaetano Basile, incrocio Via Dei Gullotto.

Prontamente intervenuta la squadra manutenzione, con l'ausilio dell'autoespurgo comunale ha provato a disotturare il tratto in questione ma nonostante i ripetuti tentativi non si è riusciti a risolvere l'inconveniente in quanto per la consistenza dell'ostruzione non è stato possibile in alcun modo provvedere alla disotturazione.

Dalle modalità e dall'entità del guasto e dall'esperienza degli operatori comunali si è dedotto che il tratto di condotta sicuramente doveva essere schiacciata e che per la rottura della tubazione si sono introdotti dei materiali che hanno causato l'ostruzione, materiali che data la loro natura (terra, pietre e/o tratti di tubazione rotta) non è stato possibile rimuovere con l'autoespurgo.

Non essendo possibile rimuovere l'ostruzione con i mezzi d'opera a disposizione, si verifica lo sversamento di liquami sulla pubblica via che causano seri e importanti inconvenienti igienico - sanitari e pericoli per l'igiene e la salute pubblica accentuati ancor più dalle elevate temperature che si registrano in questo periodo.

Per quanto sopra, riconosciute le ragioni di somma urgenza, a seguito di disposizione verbale impartita dal sottoscritto, il geom. Gaetano Mavica, tecnico incaricato, in data 20/07/2021 ha redatto il relativo verbale ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, dal quale si ravvisa la necessità di intervenire urgentemente al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo per l'igiene e la salute pubblica,

- L'inconveniente si è verificato per molteplici fattori tutti imprevedibili legati probabilmente alla vetustà della tubazione ecc. e pertanto si può dedurre che non sono imputabili o riconducibili a incuria e/o degrado e i necessari interventi di riparazione non erano tecnicamente programmabili.
- Considerato che, per i sopradetti motivi di igiene e salute pubblica, è necessario provvedere, urgentemente, all'esecuzione dei lavori occorrenti per il ripristino della funzionalità del tratto di fognatura in oggetto
- Riscontrato che i superiori lavori non possono essere eseguiti in amministrazione ed economia con l'ausilio degli operatori della squadra manutenzione sia per l'ormai esiguo numero di operai in forza nell'Ente che per la indisponibilità delle attrezzature occorrenti;
- Ritenuto necessario ed opportuno provvedere a trattativa privata, trattandosi di interventi indifferibili ed urgenti compresi tra quelli previsti dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici e dal vigente regolamento dei contratti, in quanto più celeri e vantaggiosi se affidati a ditta specializzata nel settore;

- Preso atto che, a seguito di indagine è stata individuata la ditta ED.MO.TER di Russo Eleonora con sede in Randazzo Via Quasimodo in possesso dei requisiti, delle attrezzature di cantiere, del personale specializzato necessario ed è disposta ad eseguire i previsti lavori di per il ripristino del tratto di fognatura di Via G. Basile con immediatezza e con i propri mezzi e personale e ai prezzi unitari accettati con la sottoscrizione del preventivo di spesa;
- Considerato che la contrattazione per detti lavori rispetta le vigenti disposizioni e segue criteri di economicità, pubblicità ed efficienza;
- Preso atto che con il presente affidamento non viene superato il limite di €. 200.000,00 previsto dall'art. 163 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
- Visto l'art. 55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91 che prescrive, disposizione confermata dall'art. 35 del D.L. n. 77/95, per ogni impegno di spesa, l'attestazione della relativa copertura finanziaria;
- Visto il comma 4 e comma 5 dell'art. 163 del predetto D.Lgs 50/2016;
- Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;
- Visto il provvedimento Sindacale n. 9/2019, con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei servizi;

ORDINA

1 - Alla ditta ED.MO.TER di Russo Eleonora con sede in Randazzo Via Quasimodo di eseguire, con somma urgenza, i lavori necessari per il ripristino della fognatura in Via G. Basile, tratto incrocio Via dei Gullotto, secondo le direttive impartite dal Responsabile per la esecuzione dei lavori per l'importo che sarà determinato dallo stesso e scaturente dai lavori che saranno effettivamente eseguiti.

2 - Nomina il geom. Mavica Gaetano, Istruttore Tecnico presso questo VIII S.O., quale Responsabile per l'esecuzione dei lavori;

3- Dispone la liquidazione della somma, come previsto dall'art. 147 del Decreto Presidente della Repubblica 21/12/1999 n. 554, 4° comma, e a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile per l'avvenuta esecuzione dei lavori;

4 - Dispone l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni, la sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.

Dalla residenza Municipale

Il Capo Settore
Arch Aldo Meli





Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

V Settore

Lavori pubblici- Urbanistica

Ufficio Lavori Pubblici

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Art. 163 D.Lgs n. 50/2016

Ex Artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di luglio

Su segnalazione di utenti si è riscontrata la fuoriuscita di liquami dai pozzetti di complessi immobiliari di via Gaetano Basile, incrocio Via Dei Gullotto.

Prontamente intervenuta la squadra manutenzione, con l'ausilio dell'autoespurgo comunale ha provato a disotturare il tratto in questione ma, nonostante i ripetuti tentativi, non si è riusciti a risolvere l'inconveniente e non è stato possibile in alcun modo provvedere alla disotturazione. Dalle modalità e consistenza dell'ostruzione e dall'esperienza degli operatori comunali, si è dedotto che il tratto di condotta sicuramente doveva essere schiacciata e per la rottura della tubazione si sono introdotti dei materiali che hanno cusato l'ostruzione, materiali che data la loro natura (terra, pietre e/o tratti di tubazione rotta) non è stato possibile rimuovere con l'autoespurgo.

Non essendo possibile rimuovere l'ostruzione con i mezzi d'opera a disposizione, si verificava lo sversamento di liquami sulla pubblica via che causano seri e importanti inconvenienti igienico - sanitari e pericoli per l'igiene e la salute pubblica accentuati ancor più dalle elevate temperature che si registrano in questo periodo.

La fuoriuscita di liquami a cielo aperto, in una importante via come la Via G. Basile, con densità abitativa elevata, in prossimità anche di attività commerciali, è sicuramente motivo, oltre che di degrado, di serio pericolo sia per i residenti che per tutti gli utenti e pertanto, l'immediato ripristino della funzionalità della condotta riveste carattere di indifferibilità ed urgenza.

Per poter risolvere l'inconveniente si rende necessario intercettare la condotta nel tratto in cui si è riscontrata l'otturazione per rimuovere gli ostacoli che ne sono causa e la eventuale sostituzione del tratto interessato.

L'inconveniente si è verificato per molteplici fattori tutti imprevedibili legati probabilmente alla vetustà della tubazione ecc. e pertanto si può dedurre che non sono imputabili o riconducibili a incuria e/o degrado e i necessari interventi di riparazione non sono tecnicamente programmabili.

Dato l'ormai esiguo numero di operai della squadra manutenzione, (in parte già collocati a riposo) tra l'altro giornalmente impegnati in altri urgenti compiti di istituto, data l'urgenza del caso e la necessità di impiegare mezzi d'opera e attrezzature di cui l'Ente non dispone per i lavori di taglio dell'asfalto, di movimento terra, (escavatore) ecc. non potranno essere eseguiti in amministrazione ed economia, nei tempi e con le modalità del caso e pertanto è necessario che siano affidati a ditta artigiana esterna

Stante l'urgenza di eliminare lo stato di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, non è possibile predisporre regolare progetto ed affidare l'esecuzione dei lavori tramite gara di appalto e, ravvisandosi gli estremi di indifferibilità per i predetti motivi di igiene, è necessario

avvalersi di quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs 50/2016 (ex art. 146 e 147 del D.P.R. n.554/1999, così come confermato dagli artt. 175 e 176 dal D.P.R. 5/10/2010, n. 207).



I lavori da eseguire saranno dettagliatamente riportati nella perizia giustificativa che, ai sensi del 4° comma dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 unitamente al presente verbale, sarà trasmessa all'Amministrazione per la copertura finanziaria e l'approvazione dei lavori.

Ai sensi del comma 3 del predetto art. 163, trattandosi di lavori di difficile valutazione a misura, per le categorie non contemplate nel vigente prezziario regionale i relativi prezzi unitari saranno concordati con la ditta affidataria.

Ai prezzi previsti nel prezziario regionale sarà applicato un ribasso del 20% così come previsto dalla norma. L'impresa affidataria sottoscriverà la predetta perizia giustificativa in segno di accettazione dei prezzi che saranno applicati.

Considerato quanto sopra, il sottoscritto geom. Gaetano Mavica, dichiara che i lavori occorrenti per il ripristino della funzionalità della fognatura in via G. Basile, tratto in prossimità dell'incrocio con via Dei Gullotto, per i sopradetti motivi di igiene e salute pubblica rivestono carattere di indifferibilità e somma urgenza per cui ha redatto il presente verbale ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 (art. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010).

Il Tecnico
geom. Gaetano Mavica





Città di Randazzo

V Settore

Lavori Pubblici- Urbanistica

Ufficio lavori Pubblici

Lavori di somma urgenza per ripristino fognatura tratto di Via Basile incrocio Via dei Gullotto.

Ditta ED.MO.TER di Russo Eleonora – Via Quasimodo Randazzo

Al Sig. Capo V Settore
SEDE

RELAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Su segnalazione di utenti si è riscontrata la fuoriuscita di liquami dai pozzetti di complessi immobiliari di via Gaetano Basile, incrocio Via Dei Gullotto.

Prontamente intervenuta la squadra manutenzione, con l'ausilio dell'autoespurgo comunale ha provato a disotturare il tratto in questione ma, nonostante i ripetuti tentativi, non si è riusciti a risolvere l'inconveniente e non è stato possibile in alcun modo provvedere alla disotturazione. Dalle modalità e consistenza dell'ostruzione e dall'esperienza degli operatori comunali, si è dedotto che il tratto di condotta sicuramente doveva essere schiacciata e per la rottura della tubazione si sono introdotti dei materiali che hanno cusato l'ostruzione, materiali che data la loro natura (terra, pietre e/o tratti di tubazione rotta) non è stato possibile rimuovere con l'autoespurgo.

Non essendo possibile rimuovere l'ostruzione con i mezzi d'opera a disposizione, si verificava lo sversamento di liquami sulla pubblica via che causano seri e importanti inconvenienti igienico - sanitari e pericoli per l'igiene e la salute pubblica accentuati ancor più dalle elevate temperature che si registrano in questo periodo.

La fuoriuscita di liquami a cielo aperto, in una importante via come la Via G. Basile, con densità abitativa elevata, in prossimità anche di attività commerciali, è sicuramente motivo, oltre che di degrado, di serio pericolo sia per i residenti che per tutti gli utenti e pertanto, l'immediato ripristino della funzionalità della condotta riveste carattere di indifferibilità ed urgenza.

Per quanto sopra, riconosciute le ragioni di somma urgenza, a seguito di disposizione verbale impartita dal sig. Capo Settore il sottoscritto, il geom. Gaetano Mavica, in data 20/07/2021 ha redatto il relativo verbale ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, dal quale si ravvisa la necessità di intervenire urgentemente al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo per l'igiene e la salute pubblica,

Al fine di poter eliminare lo stato di pericolo, non essendo in condizione di eseguire i lavori in amministrazione ed economia con l'ausilio degli operai della squadra manutenzione nei tempi e con l'urgenza del caso, tra l'altro, non disponendo l'Ente della necessaria attrezzatura (Escavatore, autocarro per trasporti ecc.) e, per i predetti motivi di somma urgenza per la salvaguardia dell'igiene e la salute pubblica, non essendoci i tempi tecnici per predisporre regolare progetto ed affidare l'esecuzione degli stessi tramite gara di appalto, si è ritenuto necessario avvalersi di quanto previsto dagli art. 146 e 147 del D.P.R. n.554/1999, così come confermato dagli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e dall'art. 163, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e con ordinanza n. 4 del 29/07/2021 gli stessi sono stati affidati alla ditta ED.MO.TER di Russo Eleonora con sede in Randazzo, Via Quasimodo.

L'impresa incaricata, su indicazioni di questo ufficio, ha eseguito i seguenti lavori:
Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzo meccanico e rifilato mano per la presenza di sottoservizi (condotta acque bianche, allacci rete fognaria), sostituzione tratto di di rete fognaria danneggiata, rifacimento allacci privati, (N. 2) rifacimento camretta in cemento armato di alloggiamento saracinesche di manovra condotta idrica, rinterri e ripristini della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso.

L'Impresa ha eseguito tutti i superiori lavori con mezzi e personale proprio e ha provveduto alla fornitura di tutti i materiali occorrenti.

Con la esecuzione dei sopra riportati lavori è stata ripristinata la funzionalità del tratto di fognatura in oggetto.

Come riportato nell'allegato computo, l'importo da corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori è pari a €. 7.836,06 di cui €. 6.423,00 per lavori e €. 1.413,06 per IVA al 22%.

Tutti i lavori sono stati eseguiti secondo le verbali direttive impartite, sono stati ultimati nel rispetto dei tempi previsti e pertanto si può procedere alla liquidazione delle superiori spettanze.

Randazzo, 03/08/2021



Il Tecnico
geom. Gaetano Mavica