

## Città di Randazzo

VIII e IX Settore LL.PP – Urbanistica – Protezione Civile Ufficio Lavori Pubblici

## ORDINANZA N. 9 DEL 28/05/2015

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino tratto di rete idrica SS 116. Ditta Cuffari Costruzioni S.r.L. Randazzo

## IL CAPO SETTORE

- Premesso che in data 22/05/2015, si è verificato un guasto in un tratto delle rete idrica in vetro resina, che adduce acqua dai pozzi di Santa Caterina al serbatoi di San Marco;
- Che il guasto alla tubazione è stato causato dalle radici di un albero, radici che si sono introdotte nella condotta causando una diminuzione di portata e causa di probabile inquinamento con pericoli per l'igiene e la salute pubblica degli utenti;
- Visto il verbale di somma urgenza, redatto in data 22/05/2015 dal geom. Gaetano Mavica, Istruttore Tecnico;
- Ravvisata la necessità di intervenire urgentemente al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio dell'igiene e salute pubblica e prevenire probabili pericoli per la cittadinanza;
- Considerato che è necessario provvedere all'esecuzione dei lavori occorrenti per il ripristino e pulitura del tratto di condotta idrica danneggiata;
- Che per poter eliminare l'inconveniente, si rende necessario eseguire tutti i lavoridi scavo, che per la presenza, in adiacenza della condotta idrica in questione, di altri sottoservizi (rete gas metano e pubblica illuminazione) dovranno essere necessariamente eseguiti a mano;
- Che gli stessi, per la carenza di personale interno all'Ente e per le innumerevoli incombenze e interventi urgenti a cui far fronte giornalmente, non possono essere eseguiti in amministrazione ed economia:
- Ritenuto necessario ed opportuno provvere a trattativa privata, trattandosi di interventi urgenti compresi tra quelli previsti dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici e dal vigente regolamento dei contratti, in quanto più celeri e vantaggiosi se affidati a ditta esterna;
- Preso atto che, a seguito di indagine è stata individuata la Cuffari Costruzioni S.r.L. con sede in Randazzo Via Trapani, 37/3 in possesso dei requisiti, delle attrezzature cantiere, del personale specializzato necessario ed è disposta ad eseguire i lavori di ripristino del tratto di condotta danneggiato con immediatezza e con i propri mezzi e personale;
- Considerato che la contrattazione per detti lavori rispetta le vigenti disposizioni e segue criteri di economicità, pubblicità ed efficienza;
- Preso atto che con il presente affidamento non viene superato il limite di €. 200.000,00 previsto dall'art. 176 comma 1del D.P.R. 5/10/2007, n. 207;
- Visto l'art. 31 del Regolamento dei Contratti;
- Visto l'art. 55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91 che prescrive, disposizione confermata dall'art. 35 del D.L. n. 77/95, per ogni impegno di spesa, l'attestazione della relativa copertura finanziaria;
- Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

 Visto il provvedimento Sindacale n. 44 del 01/06/2011, con cui è stato individuato il responsabile dell'Ufficio e dei servizi, attribuendo le relative competenze;

## ORDINA

- 1 Alla ditta Cuffari Costruzioni S.r.L. con sede in Randazzo Via Trapani, 37/3 di eseguire, con somma urgenza, i lavori di movimento terra (scavi e ripristini) necessari per la sostituzione del tratto di rete idrica ubicata nella SS 116 in corrispondenza dell'ingresso di Largo San Giuliano secondo le direttive impartite dal Responsabile per la esecuzione dei lavori per l'importo che sarà determinato dallo stesso scaturente dai lavori che saranno effettivamente eseguiti.
- 2 Nomina il geom. Mavica Gaetano, Istruttore Tecnico presso questo VIII S.O., quale Responsabile per l'esecuzione dei lavori;
- 3- Dispone la liquidazione della somma, come previsto dall'art. 147 del Decreto Presidente della Repubblica 21/12/1999 n. 554, 4° comma, e a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile per l'avvenuta esecuzione dei lavori;
- 4 -Dispone l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni, la sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio. Dalla residenza Municipale